

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pregão Eletrônico - 9/2022-068FME

Resultado da Homologação

0001 - SERVIÇO DE RETIRADA DE CENTRAL DE AR DE 12.000(BTUS)

Especificação : Desinstalação de aparelho de ar condicionado com o recolhimento do gás para o compressor, retirada da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação frigorígena existente. Também deverão ser feitas as retiradas dos suportes da condensadora. - RETIRADA DE CENTRAL DE AR DE 12.000(BTUS - Valor Referência: 183,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	RETIRADA DE CENTRAL DE AR DE 12.000(BTUS	104,000 Serviço	183,000	19.032,000	Homologado em 18/11/2022 13:30:46 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

0002 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO- 30.000(BTUS)

Especificação : A unidade evaporadora será instalada na mesma parede do aparelho de ar condicionado existente, seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, na mesma direção da unidade evaporadora. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes. - AR CONDICIONADO- 30.000(BTUS - Valor Referência: 383,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L. A. QUEIROZ EIRELI	AR CONDICIONADO- 30.000(BTUS	99,000 Serviço	180,000	17.820,000	Homologado em 18/11/2022 13:30:46 Por: JOEL JOSE CORREA PRIMO

JOEL JOSE CORREA PRIMO

Autoridade Competente

